

Исх. № 08/19 от «16» июля 2019г.

Генеральному директору ООО «КОРПОРАЦИЯ «ТЕС»  
Морозову С.Ю.

*Объект: Комплекс из трех многоэтажных многосекционных жилых домов под порядковыми номерами №2, №3 и №4.*

*Адрес: Московская область, г. Лобня, ул. Жирохова (ул. Горки Киевские).*

**Уважаемый Сергей Юрьевич!**

*В ответ на Ваш запрос (исх.№68 от 15.07.2019) о предоставлении пояснений к проектной документации на строящийся жилой многоквартирный дом по строительному адресу: Московская область, г.Лобня, ул.Горки Киевские, дом 4, сообщаем Вам следующее:*

*В соответствии с указаниями Приложения А «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-2015» к СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81\*», территории Московской области имеют расчетную сейсмическую интенсивность 6 (шесть) баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и степени сейсмической опасности С (1%)*

*Все здания Объекта запроектированы с учетом требований по расчету сейсмических нагрузок, по объемно-планировочным решения и конструированию элементов и их соединений, обеспечивающих их сейсмостойкость при сейсмической интенсивности 6 баллов.*

Генеральный директор ООО «СК4»

Славина А.В.



Исполнитель: Шаханов А. Н.  
+7 499 346 77 44